

OBS: AS LUMINÁRIAS DEVERÃO TER CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E TODAS POSSUIR BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO  
 TODOS OS POSTES METÁLICOS DEVEM SER ATERRADOS




- POSTE TELECONICO 6 M LIVRE COM 1 LUMINÁRIA DE LED 100 W
- POSTE TELECONICO 6 M LIVRE COM 4 LUMINÁRIA DE LED 100 W
- CANADUTO 1/4" EMBUTIDO NO SOLO

- # 16mm<sup>2</sup> DUAS VIAS DE CABO 16 MM<sup>2</sup>
- CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO COM TAMPA
- PONTOS DE ATERRAMENT, TODOS OS POSTES TELECONICOS DEVERÃO SER ATERRADOS.

- POSTE TELECONICO 6 M LIVRE COM 1 LUMINÁRIA DE LED 100 W
- POSTE TELECONICO 6 M LIVRE COM 4 LUMINÁRIA DE LED 100 W
- CANADUTO 1/4" EMBUTIDO NO SOLO

- # 16mm<sup>2</sup> DUAS VIAS DE CABO 16 MM<sup>2</sup>
- CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO COM TAMPA
- PONTOS DE ATERRAMENT, TODOS OS POSTES TELECONICOS DEVERÃO SER ATERRADOS.



PROJETO DETALHES | FL 01/02  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA  
 LOCAL: RUA ARTHUS SPINELLI, SN LAGO MUNICIPAL

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
 CAMPOS NOVOS PAULISTA – SP  
 PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA



DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO PELA PREFEITURA NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO  
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS NOVOS PAULISTA CNPJ Nº 46.787.644/0001-72

*Renaldo Filho*  
 AUTOR DO PROJETO  
 Engenheiro Civil CREA 25839/0002  
 Rua Rio de Janeiro, 100  
 Ourinhos - SP - Fone - (014) 99783-7140 - CEP - 19000-002  
 e-mail - engenheiro@renaldofilho.com

AREAS:  
 DE PISO ..... 2.712,00m<sup>2</sup>  
 DE GUIA ..... 1.530,00ML  
 POSTES ..... 52,00 UNID

ART N°. 28027230211599893

APROVAÇÃO